

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : ΛΟΥΜΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Τηλ. 2132054164



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 169.24

Υποβολής προσφοράς προς την εταιρεία ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2030 Ε.Ε για τις εργασίες επισκευής των ανελκυστήρων στα κτίρια: Υποστηρικτικών Λειτουργιών, 1^ο-2^ο ΨΤΕ, 3^ο-4^ο ΨΤΕ, 5^ο-6^ο ΨΤΕ, 7^ο-8^ο ΨΤΕ, 9^ο-10^ο ΨΤΕ, 18 Άνω, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση των ανελκυστήρων από πιστοποιημένο φορέα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν. 4782/21, άρθρο 50 που ορίζει ότι : “Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ”. *Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 6.662,00€ (Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)*

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν. 3527/09-02-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
3. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε).
4. Τον Ν. 4605/1-4-19, άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16 (Α'147)».
5. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
6. Τη με αριθμ. πρωτ. **29692/18-09-2024** Αίτηση επισκευής της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας για τις εργασίες επισκευής των ανελκυστήρων στα κτίρια: Υποστηρικτικών Λειτουργιών (δεξιός ανελκυστήρας και αριστερός ανελκυστήρας), 1^ο-2^ο ΨΤΕ, 3^ο-4^ο ΨΤΕ, 5^ο-6^ο ΨΤΕ, 7^ο-8^ο ΨΤΕ, 9^ο-10^ο ΨΤΕ, 18 Άνω, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση των ανελκυστήρων από πιστοποιημένο φορέα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι επισκευές των ανελκυστήρων πρέπει να γίνονται από τον υπεύθυνο συντηρητή, που για τους ανελκυστήρες αυτούς είναι η εταιρεία Εργοδυναμική 2030 Ε.Ε.
7. Το πρωτογενές αίτημα : **24REQ015476105**.

Απευθύνουμε πρόσκληση στον οικονομικό φορέα ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2030 Ε.Ε για την υποβολή :

1. Τεχνικής & οικονομικής προσφοράς καθώς και δικαιολογητικών κατακύρωσης για τις εργασίες επισκευής των ανελκυστήρων στα κτίρια: Υποστηρικτικών Λειτουργιών (δεξιός ανελκυστήρας και αριστερός ανελκυστήρας), 1^ο-2^ο ΨΤΕ, 3^ο-4^ο ΨΤΕ, 5^ο-6^ο ΨΤΕ, 7^ο-8^ο ΨΤΕ, 9^ο-10^ο ΨΤΕ, 18 Άνω, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση των ανελκυστήρων από πιστοποιημένο φορέα συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **6.662,00€** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

2. Αντικείμενο της προσφοράς ως ακολούθως:

Υλικά επισκευής των ανελκυστήρων στα κτίρια: Υποστηρικτικών Λειτουργιών (δεξιός ανελκυστήρας και αριστερός ανελκυστήρας), 1^ο-2^ο ΨΤΕ, 3^ο-4^ο ΨΤΕ, 5^ο-6^ο ΨΤΕ, 7^ο-8^ο ΨΤΕ, 9^ο-10^ο ΨΤΕ, 18 Άνω,

Κωδικός CPV : 50750000-7 - ΚΑΕ 1429α

Υποστηρικτικών Λειτουργιών (δεξιός ανελκυστήρας)

Σε συνέχεια επίσκεψης για έλεγχο πιστοποίησης , θα απαιτηθεί:

1. Τηλεφωνική σύνδεση της καμπίνας του ανελκυστήρα με πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
2. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ:
Αποκατάσταση της λειτουργίας με ανοικτή θύρα φρέατος
3. ΦΡΕΑΤΙΟ:
Αντικατάσταση στους καμένους λαμπτήρες στον φωτισμό φρέατος
Αντικατάσταση ελαστικής επικάθησης
4. ΘΑΛΑΜΟΣ:
Τηλεφωνική συσκευή εντός του θαλάμου και σύνδεση με μέσα διάσωσης

Υποστηρικτικών Λειτουργιών (αριστερός ανελκυστήρας)

Σε συνέχεια επίσκεψης για έλεγχο πιστοποίησης , θα απαιτηθεί:

1. Τηλεφωνική σύνδεση της καμπίνας του ανελκυστήρα με πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
2. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ:
Νέα χειραντλία
3. ΘΑΛΑΜΟΣ:
Αποκατάσταση της λειτουργίας με ανοικτή θύρα φρέατος στο επίπεδο 0
4. ΦΡΕΑΤΙΟ:
Αντικατάσταση ελαστικής επικάθησης
Τηλεφωνική συσκευή εντός του θαλάμου και σύνδεση με μέσα διάσωσης

1^ο-2^ο ΨΤΕ

Σε συνέχεια επίσκεψης για έλεγχο πιστοποίησης, θα απαιτηθεί:

1. Τηλεφωνική σύνδεση της καμπίνας του ανελκυστήρα με πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
2. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ:

Επισκευή του πίνακα αυτοματισμού σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Επιθεωρητή:

(Το ηλεκτρικό κύκλωμα διόρθωσης-επανισοστάθμισης θα πρέπει να ελέγχεται με δυο μαγνητικά ζώνης και 3 ρελέ στον πίνακα

Δεν επιβεβαιώθηκε η λειτουργία του χρονικού διαδρομής από τον πίνακα χειρισμού. Υπενθυμίζεται ότι μετά την ενεργοποίηση του χρονικού ο ανελκυστήρας δε θα πρέπει να επανέρχεται σε κανονική λειτουργία πριν από την παρέμβαση αρμοδίου.)

3. ΦΡΕΑΤΙΟ:

Αντ/ση καμένων λαμπτήρων

4. ΘΑΛΑΜΟΣ:

Τηλεφωνική συσκευή εντός του θαλάμου και σύνδεση με μέσα διάσωσης

Αποκατάσταση της όροφο-ένδειξης εντός του θαλάμου

Αποκατάσταση της λειτουργίας του φωτιστικού ασφαλείας και του κουδουνιού σε απουσία ρεύματος (μπαταρία)

3^ο-4^ο ΨΤΕ

Σε συνέχεια επίσκεψης για έλεγχο πιστοποίησης, θα απαιτηθεί:

1. Τηλεφωνική σύνδεση της καμπίνας του ανελκυστήρα με πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
2. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ;

Επισκευή του πίνακα αυτοματισμού σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Επιθεωρητή:

(Το ηλεκτρικό κύκλωμα διόρθωσης-επανισοστάθμισης θα πρέπει να ελέγχεται με δυο μαγνητικά ζώνης και 3 ρελέ στον πίνακα

Δεν επιβεβαιώθηκε η λειτουργία του χρονικού διαδρομής από τον πίνακα χειρισμού. Υπενθυμίζεται ότι μετά την ενεργοποίηση του χρονικού ο ανελκυστήρας δε θα πρέπει να επανέρχεται σε κανονική λειτουργία πριν από την παρέμβαση αρμοδίου.)

3. ΦΡΕΑΤΙΟ:

Αντ/ση καμένων λαμπτήρων

4. ΘΑΛΑΜΟΣ:

Τηλεφωνική συσκευή εντός του θαλάμου και σύνδεση με μέσα διάσωσης

Αποκατάσταση της όροφο-ένδειξης εντός του θαλάμου

Αποκατάσταση της λειτουργίας του φωτιστικού ασφαλείας και του κουδουνιού σε απουσία ρεύματος (μπαταρία)

5^ο-6^ο ΨΤΕ

Σε συνέχεια επίσκεψης για έλεγχο πιστοποίησης, θα απαιτηθεί:

1. Τηλεφωνική σύνδεση της καμπίνας του ανελκυστήρα με πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
2. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ:

Επισκευή του πίνακα αυτοματισμού σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Επιθεωρητή:

(Το ηλεκτρικό κύκλωμα διόρθωσης-επανισοστάθμισης θα πρέπει να ελέγχεται με δυο μαγνητικά ζώνης και 3 ρελέ στον πίνακα)

3. ΘΑΛΑΜΟΣ:

Αντικατάσταση κομβίου κινδύνου

Αντικατάσταση κομβίου doorgopen

Αντικατάσταση του φωτοκύτταρου

Αποκατάσταση του φωτιστικού ασφαλείας σε απουσία ρεύματος

Τηλεφωνική συσκευή εντός του θαλάμου

7^ο-8^ο ΨΤΕ

Σε συνέχεια επίσκεψης για έλεγχο πιστοποίησης, θα απαιτηθεί:

1. Τηλεφωνική σύνδεση της καμπίνας του ανελκυστήρα με πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
2. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ:

Επισκευή του πίνακα αυτοματισμού σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Επιθεωρητή:

(Να αντικατασταθεί το μανόμετρο στην αντλία.

Το ηλεκτρικό κύκλωμα διόρθωσης-επανισοστάθμισης θα πρέπει να ελέγχεται με δυο μαγνητικά ζώνης και 3 ρελέ στον πίνακα).

3. ΦΡΕΑΤΙΟ:

Επανατ/ση ποδιάς του θαλάμου

Αντ/ση καμένων λαμπτήρων φρεατίου

Αποκατάσταση της διάταξης ανοίγματος της θύρας ισογείου (τριγωνικό κλειδί)

4. ΘΑΛΑΜΟΣ:

Αποκατάσταση της λειτουργίας του κουδουνιού στην κανονική λειτουργία και φωτιστικό ασφαλείας (μπαταρία)

Τοποθέτηση τηλεφωνικής συσκευής εντός του θαλάμου και σύνδεση με μέσα διάσωσης

Δεύτερη επιπλέον ρόδα κύλισης με βάση και στήριξη

9^ο-10^ο ΨΤΕ

Σε συνέχεια επίσκεψης για έλεγχο πιστοποίησης, θα απαιτηθεί:

1. Τηλεφωνική σύνδεση της καμπίνας του ανελκυστήρα με πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

2. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ:

Επισκευή του πίνακα αυτοματισμού σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του

Επιθεωρητή:

(Το ηλεκτρικό κύκλωμα διόρθωσης-επανισοστάθμισης θα πρέπει να ελέγχεται με δυο μαγνητικά ζώνης και 3 ρελέ στον πίνακα.

Δεν επιβεβαιώθηκε η λειτουργία του χρονικού διαδρομής από τον πίνακα χειρισμού. Υπενθυμίζεται ότι μετά την ενεργοποίηση του χρονικού ο ανελκυστήρας δε θα πρέπει να επανέρχεται σε κανονική λειτουργία πριν από την παρέμβαση αρμοδίου)

3. ΘΑΛΑΜΟΣ:

Τοποθέτηση τηλεφωνικής συσκευής εντός του θαλάμου και σύνδεση με μέσα διάσωσης

18 Άνω

Σε συνέχεια επίσκεψης για έλεγχο πιστοποίησης, θα απαιτηθεί:

1. Τηλεφωνική σύνδεση της καμπίνας του ανελκυστήρα με πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

2. ΦΡΕΑΤΙΟ:

Υπερύψωση επικάθησης

Τοποθέτηση δύο σφινγκτήρων στις απολήξεις των συρματόσχοινων.

3. ΘΑΛΑΜΟΣ:

Αντ/ση μπαταρίας

Τοποθέτηση τηλεφωνικής συσκευής εντός του θαλάμου και σύνδεση με μέσα διάσωσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τα δελτία αποστολής – παραστατικά των ανταλλακτικών, πινάκων αυτοματισμού, και λοιπών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να παραδοθούν στην Τ.Υ

Θα δοθούν δελτία εργασιών με αναλυτικά όλες τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν.

Οι εργασίες θα γίνουν παρουσία της ειδικής επιτροπής που θα ορισθεί από το Νοσοκομείο και η οποία θα παρακολουθεί τις εργασίες μετά των υλικών.

Για να δοθεί καλώς έχει των εργασιών κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση των πρωτότυπων πιστοποιητικών από την εταιρία πιστοποίησης.

3. Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

α. Την καθαρή τιμή των υλικών.

β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Την συνολική αξία της οικονομικής προσφοράς .

Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:

- ✓ Οικονομικής προσφοράς, η τιμή της οποίας δίνεται σε ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), ανά τμχ και περιλαμβάνει υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που θα προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- ✓ Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στον ως άνω πίνακα των ζητούμενων ειδών και έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή.
- ✓ Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του άρθρ. 74 του ν. 4412/2016, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- ✓ Υπεύθυνη δήλωση, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- ✓ Δικαιολογητικά κατακύρωσης :
 Ποινικό μητρώο
 Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα
 ΓΕΜΗ
 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης
 Έγγραφα πρωτοδικείου περί : 1)μη πτώχευσης, 2)λύσης, 3)αναγκαστικής διαχείρισης, 4)συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, 5)διορισμού εκκαθαριστή-συν εκκαθαριστή, 6)υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, 7)σχεδίου αναδιοργάνωσης, 8) υπαγωγής α)στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών β)καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014.
 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους.

4. Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την 09 / 10 /2024, και ώρα 12:00π.μ., στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου – Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι, και πρέπει να είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά. Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση της σύμβασης. Σε περίπτωση σύναψης της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά τα καθοριζόμενα στις ως άνω τεχνικές προδιαγραφές.

Α/Α 933/24 ποσού 6.662,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ».

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΨΝΑ

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ